

**Міністерство освіти і науки України
ВСП «Рожищенський фаховий коледж
Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького»**

**ІНСТРУКЦІЯ
по пожежній безпеці №10-7
для працівників котельні**

Рожище 2022

**Міністерство освіти і науки України
ВСП «Рожищенський фаховий коледж
Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ВСП «Рожищенський фаховий коледж
Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З.Гжицького»

«10» листопада 2022 року № 118

**ІНСТРУКЦІЯ № 10-7
по пожежній безпеці для працівників котельні**

1. Відповідальність за протипожежний стан у котельні коледжу покладається на відповідального за безпечну експлуатацію газового господарства-інженера котельні Свистака Віктора Миколайовича.
2. Усі працівники які були прийняті на посаду оператора котельні повинні пройти вступний інструктаж, та первинний інструктаж на робочому місці, про міри пожежної безпеки в котельнях, що працюють на газоподібному паливі.
3. Основними причинами пожеж у котельнях, що працюють на газоподібному паливі є:
 - вибухи газів у топках і димоходах;
 - порушення правил експлуатації та несправність електроустаткування та електроприладів;
 - несправність чи неправильна експлуатація опалювального обладнання чи теплогенеруючого устаткування (відсутність вогнестійкої теплоізоляції, наявність великої кількості сажі в димоходах);
4. Заборонено залишати в приміщенні котельні матеріали здатні до samozapalювання (обтиральні матеріали, промаслені ганчірки, тощо). Обтиральний матеріал повинен зберігатись в металевих ящиках чи шухлядах, з кришками, що щільно закриваються.
5. У котельні забороняється сушити будь-які матеріали на котлах, трубопроводах й іншому технологічному обладнанні.
6. Паління в котельні забороняється, за винятком спеціально відведених місць, які повинні бути обладнані урнами чи ємностями з водою для недопалків, а також засобами пожежегасіння.
7. Вогнегасники, встановлені в приміщенні котельні потрібно тримати в справному стані. Заряджені і повірені вогнегасники повинні бути підвішені чи встановлені на видних і легкодоступних місцях у віддаленні від опалювального обладнання та інших

джерел тепла. При підвішуванні вогнегасника чи встановленні його на пожежний щит, висота від підлоги до його верхньої ручки не повинна перевищувати 1-1.5 м.

8. Використовувати протипожежний інвентар і устаткування для господарських, виробничих та інших потреб не пов'язаних з навчанням протипожежних формувань і пожежегасіння, категорично забороняється.

9. Забороняється захарашувати та закривати доступ до протипожежного інвентаря.

10. У випадку пожежі повідомити відповідальну особу, директора коледжу та зателефонувати за номерами 101 в пожежну частину та 104 в рятувальну службу газу.

11. Заборонено використовувати для розігріву трубопроводів та іншого обладнання відкриті джерела вогню.


12. Категорично заборонено проводити газо-електрозварювальні роботи в період горіння котлів та без спеціального дозволу.

13. Ремонтні та налагоджувальні роботи проводить із дотриманням всіх заходів безпеки при виконанні даних видів робіт.

14. Заборонено використовувати для обігріву побутових приміщень електрообігрівальні прилади з відкритими елементами нагрівання.

Заступник директора з АГЧ

(посада керівника підрозділу
(організації)- розробника)



(підпис)

Світлана Фрончко
(прізвище, ініціали)

Узгоджено:

Інженер з охорони праці


Керівник (спеціаліст) служби
охорони праці


(підпис)

Василь Романюк
(прізвище , ініціали)

Юрист

Керівник (фахівець)
з правових питань


(підпис)

Олена Байрак
(прізвище, ініціали)